

表11

## 排水に係る基準適用施設

【廃棄物最終処分場】		pg-TEQ/l			
	名称	所在地	測定結果	基準値	備考
1	(株)アール・ディエンジニアリング	伊賀町大字柘植	0.094	10	
2	(株)ケー・イ・シー	桑名市大字福岡町	0.00073	10	
3	(株)ダイエーディスポウズ	四日市市内山町	0.085	10	
4	津市下水道部	津市雲出長常町	0.00017	10	
5	(財)三重県環境保全事業団	四日市市小山町	ND	10	
6	三重中央開発(株)	上野市予野	0.048	10	
7	(株)ヤマゼン	上野市治田	0.044	10	
8	四日市南部埋立処分場	四日市市小山町	ND	10	

【その他】		pg-TEQ/l			
	名称	所在地	測定結果	基準値	備考
9	紀州製紙(株)紀州工場	鶯殿村	0.059	10	塩素系漂白施設
10	東ソー(株)	四日市市霞	1.2	10 (20)	塩化ビニルモノマー製造 二塩化エチレン洗浄施設
11	本田技研工業(株)鈴鹿製作所	鈴鹿市平田町	6.1	10 (20)	アルミニウム製造 湿式集じん施設
12	日本ハム食品(株)	木曾岬町大字三崎	0.00030	10 (50)	焼却炉の排ガス洗浄施設等
13	明成化学(株)津工場	津市雲出伊倉津町	0.00077		
14	三菱化学(株)四日市事業所	四日市市東邦町	0.0025		
15	横浜ゴム(株)三重工場	御園村高向	0.0063		
16	松下電工(株)四日市工場	四日市市大字馳出	0.015	10	下水道終末処理施設
17	北部浄化センター	川越町亀崎新田	0.0027		
18	日永浄化センター	四日市市寿町	0.0027		
19	霞共同事業(株)	四日市市霞	0.099	10	施設設置事業場から排出される水の処理施設
20	大日本製薬(株)鈴鹿工場	鈴鹿市安塚町	0.040		

( )内は平成15年1月14日までの暫定基準