

平成23年第3回定例会
予算決算常任委員会県土整備企業分科会
提出資料

○ 議案補充説明

I 平成23年度10月補正予算について…………… 1

- ・ 議案第25号「平成23年度三重県水道事業会計補正予算（第2号）」
- ・ 議案第26号「平成23年度三重県電気事業会計補正予算（第3号）」

平成23年10月24日

企業庁

Ⅰ 平成23年度10月補正予算について

今回の補正予算は、台風12号等による被害の早期復旧をはかるため、必要な経費について補正を行うものであり、水道事業会計及び電気事業会計の収益的支出にかかる補正予算2件の総額は、2億2,763万円の増額となっております。

各事業の内訳は次のとおりです。

1 水道事業会計【議案第25号関係】

(単位：千円)

		補正前の額	補正額	補正後の予算額	補正項目	
収益的 収支	収入	10,089,154	-	10,089,154	-	-
	支出	11,007,385	144,480	11,151,865	原水及び浄水費	144,480
	収益的収支差	△ 918,231	△ 144,480	△ 1,062,711	収益的収支差は税込み	
	純利益	△ 937,117	△ 137,600	△ 1,074,717	純利益は税抜き	

【収益的収支】

(支出)

原水及び浄水費の増により、1億4,448万円を増額します。

○蓮ダム（国土交通省所管）管理費負担金 1億4,448万円

(純損失)

純損失については、収益的支出の補正により、既決の9億3,711万7千円から1億3,760万円の増となり、10億7,471万7千円となる見込みです。

2 電気事業会計【議案第26号関係】

(単位：千円)

		補正前の額	補正額	補正後の予算額	補正項目	
収益的 収支	収入	3,117,549	-	3,117,549	-	-
	支出	3,295,984	83,150	3,379,134	青田水力発電費	10,000
					宮川第三水力発電費	36,000
					長水力発電費	26,000
					三瀬谷水力発電費	9,000
					蓮水力発電費	2,150
収益的収支差	△ 178,435	△ 83,150	△ 261,585	収益的収支差は税込み		
純利益	△ 195,984	△ 79,196	△ 275,180	純利益は税抜き		
	うち水力 40,220 うちRDF △236,204	うち水力 △79,196 うちRDF -	うち水力 △38,976 うちRDF △236,204			

【収益的収支】

(支 出)

青田水力発電費、宮川第三水力発電費、長水力発電費、三瀬谷水力発電費及び蓮水力発電費の増により、8,315万円を増額します。

○水力発電施設の復旧費 8,100万円

○共有設備分担額（蓮ダム管理費負担金） 215万円

(純損失)

純損失については、収益的支出の補正により、既決の1億9,598万4千円から7,919万6千円の増となり、2億7,518万円となる見込みです。

○債務負担行為の補正

追加（新規）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
青田発電所導水路災害復旧設計及び地滑り対策調査設計業務委託に係る契約	H23～H24	50,000

【参考】

台風12号等による施設等の被害状況について

1 企業庁施設の被害状況（4発電所）

	被害状況	被害額(千円)	今後の対応
青田発電所 導水路	・導水路損傷（約200m区 間：導水路延長約2.5km） ・導水路上法面崩落	約300,000	復旧見込み未定（※） 復旧方法等について関係 者と今後協議
宮川第三発電所 堂倉谷取水口	取水用及び排砂用ゲート駆 動装置破損等	約36,000	復旧見込み 7～8ヶ月
長発電所 滝原取水口	水位計流失等	約26,000	仮復旧見込み 約2ヶ月 本復旧見込み 5～6ヶ月
三瀬谷発電所 逆調整池ダム	魚道ゲート駆動装置破損等	約9,000	復旧見込み 4～5ヶ月

※青田発電所導水路については、同導水路までの林道が土砂崩れにより大きく被害を受けているため、その復旧状況により、導水路復旧工事が大きく影響を受けます。

2 その他（企業庁施設以外の被害状況）

(単位：千円)

場 所	被害の概要	復旧費	今後の対応		
蓮ダム (国土交通 省所管)	・貯水池護岸の損傷等 ・流入水制御フェンスの流失 ・貯水池法面の崩落等	430,000	復旧費については、次の費用負担割合で負担する。		
			水道用水(33.6%)	発電(0.5%)	治水(65.9%)
			144,480	2,150	283,370

