

三重県入札等監視委員会 審議概要（令和2年度 第1回）

開催日及び場所	令和2年7月27日(月)13:30~16:00 JA三重健保会館 3階 大研修室	
出席委員	委員長 木本 凱夫 副委員長 長谷部 拓哉 委員 堤 大三 委員 山田 梨津子 委員 山崎 美幸	委員5名中5名出席
審議対象期間	令和2年1月1日から令和2年3月31日	
抽出案件	総件数 4件	(備考)
一般競争入札	3件	
指名競争入札	1件	
随意契約	0件	
委員からの意見・質問、それらに対する回答等	意見・質問	回答
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会による意見の具申または勧告の内容	特になし	

入札等監視委員会 令和2年度 第1回定例会（令和2年7月27日）	
意見・質問	回答
入札・契約事案の審議について	
工事名 ①蛸塚大溜池地区県営ため池等整備事業堤体その1工事〔桑名農政事務所〕	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・年度末の発注であった理由は何か。</li> <li>・総合評価項目の「家畜伝染病発生等の緊急時における家畜処分の運用協定等の評価」はどのような理由で設定されたのか。</li> <li>・感染症対策の評価項目を設定したりしているのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・桑名市の水道工事の関係で、年度末となった。</li> <li>・総合評価ガイドラインにおいて、農林水産部の標準項目である。</li> <li>・ヒアリングしないなどの対策はしているが、評価項目の設定はしていない。</li> </ul>
工事名 ②宮川ダム管理用制御処理設備改良工事〔松阪建設事務所〕	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・当初のメーカーと違って、設備更新は問題ないのか。</li> <li>・総合評価項目の災害協定がゼロなのは不安な印象があるが。</li> <li>・前回整備から15年での更新ということだが、次の更新時期はどうなるのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・問題ないように更新する。</li> <li>・災害協定の有無に関わらず、問題ないように更新する。</li> <li>・宮川ダム長寿命化計画によりなるべく長くもたせていきたい。</li> </ul>
工事名 ③鶴殿港海岸令和元年海岸災害復旧工事(国災第1号)〔熊野建設事務所〕	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・指名業者の手持ち工事の状況をどのように把握し判断したのか。</li> <li>・勾配とか原形復旧するのか。</li> <li>・消失した消波ブロックの位置を調べて引き上げるのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コリンズにより把握し、技術者が空いていれば指名対象とした。</li> <li>・原形復旧を基本とするが、消波ブロックは少し海側へ出る。</li> <li>・今回の復旧工事に支障となるものだけ撤去する。</li> </ul>
工事名 ④北勢沿岸流域下水道(南部処理区)南部浄化センター第2期事業流入渠工事〔北勢流域下水道事務所〕	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合評価の技術提案事項を説明願いたい。</li> <li>・JVの組み方は、同じ発注機関等であれば毎回同じ組み合わせのJVとならないのか。</li> <li>・本工事は立坑が深い、下水施設として深いところに設ける理由は。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・深いところでの推進工事であるため、立坑工・推進工における留意点、作業員の安全確保を求めた。</li> <li>・業者が工事毎に組むため不明。</li> <li>・亀山などの上流から自然流下させるので、末端である最下流の下水処理施設は深くなる。</li> </ul>
その他	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・次回、令和2年度第2回入札等監視委員会の開催日は、令和2年8月27日(木)とする。</li> </ul>	