

●安全点検のポイント【屋外広告物の安全点検に関する指針（国土交通省都市局公園緑地・景観課）より抜粋】

基礎部・上部構造

1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき



上部構造全体が傾斜した状態

2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき



基礎にクラックが入った状態

3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化



支柱根元の腐食が進行した状態

支持部

1 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間



接合部（溶接部）が腐食している状態

2 鉄骨接続部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落



ボルトのゆるみや欠落した状態

取付部

1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形



所定の場所にアンカーボルトがない状態

2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等



コーキングが劣化した状態

3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常



壁面にひびが生じた状態

広告板・文字

1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落



表示面の継ぎ目からさびが垂れた状態

2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損



表示面板押さへのさびが進行した状態

3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり



広告板底部の腐食が進行した状態

照明装置

1 照明装置の不点灯、不発光



ランプ球の一部が不点灯の状態

2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水



ソケットが垂れ下がった状態

3 周辺機器の劣化、破損



変圧器（トランス）のさびが進行した状態