

三重県総合博物館太陽光発電設備導入事業（PPA 事業）公募型プロポーザルに関する質問への回答

	質問	回答
1	<p>【仕様書】 4（2）事業期間等</p> <p>設置を R7. 1. 19 までに完了とありますが、施設の運営に支障を与えない範囲で延長は可能でしょうか？</p>	<p>令和7年1月19日までに設置を完了してください。ただし、社会的情勢等により期日までに設置が困難と認められる場合は、県と協議のうえ、設置時期を決定することとします。</p>
2	<p>【仕様書】 5（3）ア④</p> <p>設備搬入及び騒音振動などの作業は、原則として R6. 12. 9～18 の間に実施、とありますが、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・騒音、振動等の作業とは、屋根上を歩くことやインパクトによるボルト固定作業なども含まれますか？ ・この期間以外では原則（月）の休館日には騒音振動作業は可能でしょうか？ ・この期間以外に1月などで集中的に作業期間を設けていただくことは可能でしょうか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・博物館の運営に影響を及ぼす可能性の生じない作業は施設開館日に実施することを可としており、屋根上を歩行することは問題ないと考えます。ボルト固定作業については上記の条件をふまえ、作業方法をご検討ください。 ・施設休館日の作業については県と協議を行うこととしており、騒音・振動の程度についても併せて協議いただくこととなります。 ・上記の回答と同様に博物館の運営に影響を及ぼす可能性の生じない作業であれば可能と考えています。
3	<p>停電作業（全館停電）は通常の休館日に可能でしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の設置に際しては、施設に停電が発生しない方法を優先することとしていますが、停電作業（全館停電）を実施する場合は、令和7年1月14日（火）の実施を予定しています。 <p>なお、設備設置後の試験調整については、1月30日（木）まで実施することを可とします。</p>

4	現地調査は可能でしょうか。	8月2日（金）、8月5日（月）、8月9日（金）に現地調査を可能としますので、調査日の前日16時までに担当者までご連絡ください。
5	最新のデマンドデータをCSVで提供いただきたい。	希望される事業者には最新の1年分デマンドデータをCSV形式で提供しますので、担当者までご連絡ください。
6	電気室の位置が不明です。図面提供いただきたい。	2階平面図及び電気室配置図を関連資料に追加で添付します。 なお、R3階に設置されている既設太陽光発電設備（100kW）からの配線は、R2階からEPSを經由して電気室内のパワーコンディショナーまで布設しています。
7	太陽光発電を屋根に設置するにあたり、建物自体の耐震強度は問題ない前提で良いか。	問題ない前提でご検討ください。