

「三重県津庁舎他2施設太陽光発電設備導入事業（PPA事業）」の
公募型プロポーザルに関する質問への回答

質問番号	質問項目	質問	回答
1	仕様書	基礎の仕様（高さ、縦横等）についてご教示ください。	基礎の仕様（高さ、縦横等）については以下を想定しております。 高さ：約100mm～約400mm 天端：約Φ70mm～約Φ80mm 底部：約Φ200mm～約Φ300mm
2	仕様書	桑名庁舎カーポートについてメーカー品番をご教示ください。	想定品番はL60-W55×3Kです。
3	仕様書	ZPDについて 三重県様にご用意いただける認識でよろしいでしょうか。	PPA事業者において設置とします。
4	図面	添付図面内◎について アンカーボルトが出ている認識でよろしいでしょうか。その場合の詳細情報（何mm出ているかなど）についてご教示ください。	質問番号1で回答した鋼製乾式基礎に高さ40mmのM12ボルトが出るものと想定してください。
5	仕様書	桑名庁舎について - パネル設置予定の陸屋根部分ですが、左右（東西）で傾斜が分かれております。県側が設置する基礎のトップ面はきちんと水平を出してくれるのか、それとも傾斜のある陸屋根面に平行になるのかにつきましてご教示ください。	陸屋根面と平行になるものと想定してください。

6	<p>公募型 プロポーザル 参加要項</p>	<p>参加条件（8）に記載の「本事業と類似の履行実績」について 共同企業体での参加を予定しており、太陽光発電設備の設計・導入・メンテナンスの履行実績は有しておりますが、PPA事業として の実績はなく、参加要項にあるPPA単価の請求実績は持ち合わせて おりません。</p> <p>PPA事業向けの太陽光発電設備の導入実績は有しておりますが、 本事業への参加は可能でしょうか。</p>	<p>PPA事業としての実績の有無によらず、 令和2年度から令和6年度までの期間にお いて、「高圧（又は特別高圧）受電施設の 屋上または屋根における太陽光発電設備等 の設備設計及び導入業務」の履行実績を有 していれば参加可能です。</p>
---	--------------------------------	--	---