「三重県津庁舎他2施設太陽光発電設備導入事業（PPA事業）」の
公募型プロポーザルに関する質問への回答（第5回）

質問番号	質問項目	質問	回答
1	仕様書	基礎仕様について 高さ：約100mm～約400mmとありますが、振れ幅が大きい理由についてご教示ください。	鋼製乾式基礎の製造メーカーにより高さが異なるためです。
2	仕様書	基礎上面（トップ）について 陸屋根面と平行の場合、傾斜違いのところでは架台を分けることになり配置出来るパネルが減ってしまいます。また、調整も難しくなるため、基礎上面（トップ）を全体で水平（フラット）にさせていただくことは可能でしょうか。	なるべく水平になるようにしますが、保証は致しかねます。
3	仕様書	天端：φ70～80mmについて M12のアンカーを打つには小さいと考えており、上部を300mm以上にすることは可能でしょうか。	天端φ約70～約80mmでご検討ください。
4	仕様書	アンカーボルトについて 太陽光パネルの施工時に打った方が位置調整がしやすいため、アンカーボルトを後から打つことは可能でしょうか。	協議により決定するものとします。